

DEPOSITO CARNI – SPECIFICHE TECNICHE
MANUTENZIONI ORDINARIE allegato al capitolato tecnico

CONTROLLI SETTIMANALI

AREE DI COMPETENZA –DEPOSITO CARNI - VEDI PLANIMETRIA
ALLEGATA – VERIFICHE E MANUTENZIONI DA EFFETTUARSI COMPRESO
EVENTUALI MODIFICHE E RIFACIMENTO DEI COMPONENTI ESEGUITA
CON MACCHINE UTENSILI E/O TORNIO. (VEDI ELENCO)

1) SERRANDE N. 4 A NORD E N.3 A SUD:

- controllo a vista;
- funzionamento e corretta chiusura delle stesse con ripristino di eventuali anomalie (materiale a disposizione della Committente);
- ingrassaggio delle guide, se necessario;
- controllo, verifica e eventuale ripristino spazzola sotto serranda anti intrusione infestanti;

2) PEDANE N.3 A NORD E N.2 A SUD:

- controllo integrità struttura e funzionamento;
- ingrassaggio delle zone di scorrimento, se necessario;
- controllo integrità e funzionamento Q.E.;
- controllo funzionalità sistemi di sicurezza;
- ripristino eventuali anomalie riscontrate (es. rabbocco olio ecc.);

3) BRACCI DI SOLLEVAMENTO N. 3 A NORD E N. 2 A SUD:

- controllo a vista delle punte;
- presenza e integrità dei cuscinetti di scorrimento;
- ingrassaggio dei cuscinetti di scorrimento, se necessario;
- controllo a vista del pistone e delle relative tubazioni idrauliche;
- controllo a vista e funzionale delle parti elettriche (in particolare del settore di comando e del relativo cavo di alimentazione);
- ripristino eventuali anomalie riscontrate;

4) GUIDOVIA 1300 ml.:

- smerigliatura della guidovia in caso di riscontrata deformazione;
- controllo a vista dell'usura, del funzionamento e della corretta chiusura degli scambi; analoga e più attenta verifica deve essere effettuata sugli scambi a bandiera posizionati all'ingresso delle celle frigorifere;
- ripristino eventuali anomalie riscontrate;

- 5) SCAMBI DIREZIONALI A 4 VIE (N. 15):
 - controllo a vista dell'usura, del funzionamento e della corretta chiusura delle stesse;
 - pulizia e ingrassaggio, se necessaria;
 - ripristino eventuali anomalie riscontrate compreso eventuali modifiche alla componentistica eseguita con tornio;
 - eventuale sostituzione corde azionamento;

- 6) SCAMBI DIREZIONALI A DUE VIE:
 - controllo a vista dell'usura, del funzionamento e della corretta chiusura delle stesse;
 - pulizia e ingrassaggio, se necessaria;
 - ripristino eventuali anomalie riscontrate;
 - eventuale sostituzione corde azionamento;

- 7) TRASPORTATORI A CATENA PER DISLIVELLI GUIDOVIE (N.12):
 - Funzionamento;
 - funzionalità sicurezze;
 - tensione catena;
 - presenza e integrità dei cuscinetti di scorrimento ed eventuale ingrassaggio e/o sostituzione degli stessi;
 - integrità e funzionamento dei Q.E.;
 - ripristino eventuali anomalie riscontrate;

- 8) PARANCHI (n. 3):
 - ganci;
 - corretto funzionamento del freno;
 - integrità cavi elettrici;
 - eventuali perdite olio con rabbocco e ripristino;
 - ripristino eventuali anomalie riscontrate;

- 9) STERILIZZATORI COLTELLI/SEGA QUARTI (n. 2)
 - prova di funzionamento e di tenuta dell'acqua;
 - controllo integrità parti elettriche;

- 10) Verifica ed eventuale ripristino sguscio in acciaio inox raccordo pannelli parete/pavimento.