

ELIBERAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 32, C. 2 DEL D.LGS. N.

50/2016 smi

FORNITURA

Firenze li, 08/10/2018

All'Ufficio Appalti

Da compilare e firmare il Responsabile Unico del procedimento allegando:

- specifiche tecniche Ufficio Richiedente ed eventuali preventivi richiesti protocollati,
- eventuale analisi costi/benefici che illustri tutte le alternative ivi compresa l'opzione zero
- Capitolato Tecnico

Il Responsabile Unico del Procedimento

VISTO il d.lgs. 50/2016 e in particolare il comma 2 dell'art. 32

VISTO l'art. 36 del D.Lgs 50/2016 "Codice degli appalti in vigore dal 19.04.2016";

VISTO il Regolamento Economico di MERCAFIR S.C.P.A.

RICHIAMATO l'art. 36 comma 2 lettera a (per affidamenti diretti di importo inferiore a € 40.000,00, obbligo di adeguata motivazione nel caso di affidamento diretto)

NEL RISPETTO dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento

RILEVATA l'esigenza di indire la procedura **per l'acquisizione DI FORNITURA E SERVIZIO DEL TRATTAMENTO CHIMICO DELLE ACQUE.**

Anno di competenza 2018

Per questa procedura ai sensi dell'art. 31 il RUP nominato dal Presidente è Pierpaolo De Paoli .

DECRETA

Art. 1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2. **Si delibera l'avvio delle procedure di acquisizione in economia per quanto sopra indicato**

Art. 3. L'importo di spesa presunto (iva esclusa) **ammonta a € 27.200,00 split payment.**

Art. 4. L'ACQUISTO SOPRA SPECIFICATO dovrà essere realizzata **entro gg.** lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto/ordinativo con l'aggiudicatario. L'offerta richiesta dovrà essere comprensiva di eventuali costi di trasporto e dei costi aggiuntivi di consegna.

Art. 5. Il criterio di scelta del contraente è quello:

- o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni, (elencare nel Capitolato i parametri di scelta)

X del prezzo più basso, ai sensi art. 95 c. 4 del D.Lgs. 50/2016

Art. 6. DISPONE l'avvio della procedura di AFFIDAMENTO

- Affidamento diretto a cura del RUP art. 36 comma 2 lett. a del D. Lgs. 50/2016
- **X Affidamento diretto con richiesta di preventivi art. 36 comma 2 lett. a del D. Lgs. 50/2016**
(Elencare ditte a cui richiedere offerta, qualora non ci siano iscritti nell'Albo Fornitori per la categoria di cui alla presente RDA dovrà essere preventivamente effettuata una manifestazione di interesse)
- Affidamento con procedure attraverso un mercato elettronico (specificare quale) come previsto art.. 36 comma 6 D. lgs. 50/2016
- Procedura in economia - procedura negoziata con o senza pubblicazione del bando (Seduta pubblica) come previsto art. 36 comma 2 let.b) D. Lgs. 50/2016 (40.000,00/150.000,00)



Operatori economici scelti dal R.U.P.	p.iva (compilare sempre anche in caso di affidamento diretto) ..	MAIL /PEC/
1		
2		
3		

Nel caso non ci siano operatori economici iscritti all'Albo Fornitori si chiede di fare un'indagine telefonica o indagine conoscitiva di mercato al fine di trovare ditte idonee a formulare l'offerta.

Art. 7. Ulteriori dettagli tecnici saranno forniti agli Operatori Economici dal Servizio in Epigrafe. In allegato alla presente : Specifiche Acquisti forniture – Capitolato tecnico accordo quadro fornitura materiali elettrici

Il Responsabile Unico del Procedimento (nominato come da Atto di delega funzioni del 09/09/14)

PIERPAOLO DE PAOLI

RISERVATO ALL'UFFICIO SICUREZZA

PRIMA DELL'AVVIO DELL'INDAGINE DI MERCATO, SENTITO IL PARERE DEL RSPP DELLA SEZIONE, SI VALUTA LA PRESENZA DI RISCHI DA INTERFERENZE COME SEGUE:

- NO - SI

INOLTRE SI VALUTANO I COSTI DELLA SICUREZZA COSI' COME:

•X NO In relazione a questa Richiesta le misure di sicurezza relative all'eliminazione o alla riduzione dei rischi non comportano costi della sicurezza che, pertanto, sono pari a zero.

• SI oneri per la sicurezza previsti € 300,00

(nel caso di risposta affermativa l'Ufficio Sicurezza sarà Responsabile della documentazione da fornire agli Operatori Economici)

Firma R.S.P.P.

Dott. Renato Rogai

Riservato UFFICIO APPALTI

RICHIESTA DI ACQUISTO N. 438

Del 08/10/2018

CIG ZE225361EA

CUP (eventuale)



Verificato quanto sopra si specifica che l'Impresa aggiudicataria sarà individuata mediante l'espletamento di apposita procedura (evidenziare la procedura scelta dal RUP):

- Affidamento diretto a cura del RUP art. 36 comma 2 lett. a del D. Lgs. 50/2016
- Affidamento diretto con richiesta di preventivi art. 36 comma 2 lett. a del D. Lgs. 50/2016 ditte invitate

Nome Operatore economico.....	Partita IVA.....	FAX O PEC.....
1		
2		
3		

- Affidamento con procedure attraverso un mercato elettronico (specificare quale)..... come previsto art. 36 comma 6 D. lgs. 50/2016 (specificare se ODA O RDO) NEL CASO DI RDO compilare il format sopra con specifiche dei fornitori invitati o allegate schema excel
- Procedura in economia (tempistica minima per affidamento 45 giorni – Seduta pubblica) come previsto art. 63 D. Lgs. 50/2016 compilare il format sopra con specifiche dei fornitori invitati o allegate schema excel
- Procedura negoziata ai sensi art. 36 D. Lgs. 50/2016

Il contraente sarà scelto in base a

- Offerta economicamente più vantaggiosa
- X Prezzo più basso

DATO ATTO che:

- in merito alla regolarità contributiva della Ditta affidataria, è stato acquisito apposito DURC on-line;

- il pagamento verrà effettuato previa verifica dell'esatto adempimento della prestazione, esclusivamente con le modalità di cui all'art. 3 Legge n. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) con bonifico bancario, entro 60 giorni dalla presentazione di regolare fattura;

si rileva che:

- sono in corso le verifiche in ordine ai requisiti ed alle dichiarazioni rese dai rappresentanti della Ditta suddetta e si stanno acquisendo le relative certificazioni attestanti il possesso dei requisiti di legge;

SI DA' ATTO che

- il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza, secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere, anche via PEC, ai sensi dell'art. 32 - comma 14 - D. Lgs. n. 50/2016;

MERCAFIR S.C.P.A.

-- al presente affidamento si applicano, le norme di cui al modello di organizzazione e controllo ai sensi del D. Lgs.vo n. 231/2001 e al codice etico pubblicato sul sito istituzionale di Mercafir S.C.p.A..

Pubblicazione sul sito della documentazione ____SI_____

Firma Responsabile Ufficio Appalti _____ MONICA FOGGI _____

AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO

Firenze lì, / /

Firma autorizzativa SPESA

Il PresidenteGIACOMO LUCIBELLO

Le firme, sono state apposte sull'originale del presente atto e la presente determinazione è conservata in originale negli archivi di Mercafir scpa .





CAPITOLATO FORNITURA
TRATTAMENTO CHIMICO DELLE ACQUE

Fornitura di reagenti chimici per il trattamento delle acque e
relativa **assistenza tecnica e analitica** delle torri evaporative del
Centro Frigorifero del C.A.P.
Via dell' Olmatello – FIRENZE

PERIODO 2018 / 2020

CODICE CIG	ZE225361EA
-------------------	-------------------

INDICE

STAZIONE APPALTANTE

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO	3
ART. 2 – DESCRIZIONE DELL'APPALTO	3
1. DATI DA IMPIANTO DA TRATTARE.....	3
2. CARATTERISTICHE ACQUA REINTEGRO	3
3. CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI.....	3
PANNELLO Rx	
a) STRUMENTO DI LETTURA Mv.....	4
b) SONDA Rx	4
c) PORTA ELETTRIDI A DEFLUSSO	4
d) POMPA CIRCOLARE	4
PANNELLO ANALISI CONDUCIBILITA' E SPURGO AUTOMATICO.....	4
I. STRUMENTO PER ANALISI CONDUCIBILITA'	4
II. SONDA CONDUCIBILITA'	5
III. ELETTROVALVOLA MOTORIZZATA	5
N° DUE POMPE DOSATRICI PROPORZIONALI (caratteristiche)	5
N° UNO POMPA DOSATRICE TEMPORIZZATA (caratteristiche)	5
CONTATORE LANCIA IMPULSI REINTEGRO (caratteristiche)	6
4. CARATTERISTICHE DI GESTIONE DEL TRATTAMENTO	6
ART. 3 – MODALITA' DI ESECUZIONE DELL'APPALTO	6
ART. 4 – IMPORTO DELL'APPALTO.....	7
ART. 5 – PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.....	7
ART. 6 – DURATA	7
ART. 7 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	7
ART. 8 – PENALITA' E RESPONSABILITA' PER INADEMPIMENTO.....	7

STAZIONE APPALTANTE

Mercafir S.c.p.A Piazza E. Artom,12 - 50127 Firenze

ART. 1 – OGGETTO DELL' APPALTO

Il presente capitolato riguarda la conclusione di un Appalto con procedura sotto soglia ai sensi dell'art. 36 del D.lgs.50/2016, in base al quale affidare;

- la fornitura della strumentazione di analisi e dosaggio e messa in opera.
- la fornitura di *Reagenti Chimici e Assistenza Tecnica ed Analitica* per il trattamento delle acque di raffreddamento della nuova **CENTRALE FRIGORIFERA PADIGLIONE B.**

ART. 2 – DESCRIZIONE DELL'APPALTO

Trattamento delle acque per applicazione di uso industriale e rintegrata da falda potabile ricircolante su N°1 circuito di raffreddamento e circuito sbrinamento.

Fornitura della strumentazione di analisi e dosaggio in messa in opera.

Fornitura di reagenti chimici e assistenza tecnica analitica.

La fornitura dei prodotti per il trattamento deve avere i seguenti requisiti:

- a) Azione antincrostante ed anticorrosiva per materiali presenti (*RAME – CARBONIO – ACCIAIO – LAMIERA ZINCATE*) disperdente non nocivo, in caso di micro perdite a contatto con alimenti
- b) Azione biocida ossidante idoneo per acque a contatto con alimenti
- c) Azione biocida biodisperdente idoneo per acque a contatto con alimenti, ad azione specifica preventiva nei confronti della Legionella.

1. DATI IMPIANTI DA TRATTARE

- TORRE EVAPCO LSWA 87 A S/N° 17-820164
- PORTATA RICIRCOLO 32.5 LITRI/S
- VOLUME CIRCUITO 6.5 M3
- SALTO TEMPERATURA IN TORRE 5.5
- SBRINAMENTO BATTERIE

Tutte le celle, con temperatura nominale 0° sono sbrinate “*ad acqua*” irrorando a pioggia da una bacinella forata: l'acqua e la brina liquefatta vengano drenate per gravità in accumulo dedicato uno per ogni reparto, con apposita pompa comandata elettrolivello si provvede poi a rilanciare in centrale in primo accumulo.

2. CARATTERISTICHE ACQUA REINTEGRO

Conducibilità $\mu\text{S}/\text{cm}$	700
pH	7.5
Durezza totale ppm Ca CO ₃	26
Durezza calcica ppm Ca CO ₃	19
Alcalinità totale M ppm Ca CO ₃	190
Manganese ppm Mg	<0.02
Ferro ppm Fe	<0.03

3. CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI

Devono essere specificati le caratteristiche dei seguenti strumenti gestionali a cui saranno eserciti i due circuiti da specifiche richieste:

- **PANNELLO Rx composto da:**
 - a) **STRUMENTO PER LETTURA Mv (valore ossidoriduzione)**
 - b) **SONDA Rx**
 - c) **PORTA Elettrodi A DEFLUSSO**
 - d) **POMPA CIRCOLARE**

a) STRUMENTI PER LETTURA M_v (valore ossidoriduzione)**CARATTERISTICHE**

DISPLAY GRAFICO ILLUMINATO
ALLARME LETTURA Min/Max
N° 2 USCITE ON/OFF
N° 2 USCITE PROPORZIONALI
INGRESSO CONTATORE PER DOSAGGIO PROPORZIONALE
INGRESSO SENSORE FLUSSO
INGRESSO SONDA
PASSWORD PROTEZIONE
STAND-BY

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

SEGNALE INGRESSO: CON CONNETTORE A MORSETTO IMPEDENZA >1.5 KOHM
ALIMENTAZIONE: 90-240 VAC :50/60 HZ 9-30 VDC
ASSORBIMENTO MEDIO: 10W
USCITA ON/OFF: 2 RELAIS 5° @230VAC (protetto da fusibile)
USCITA PROPORZIONALE: SEGNALE IMPULSIVO, OPEN COLLETTORS 0-250 IPM
USCITA ALLARME: CONTATTO PRIVO DI TENSIONE
USCITA IN CORRENTE: N°2 ISOLATE GALVANICAMENTE PROGRAMMABILI MAX R 400 OHM
INGRESSO STAND-BYU: N°1 CONTATTO

b) SONDA RX**CARATTERISTICHE**

CONNETTORE BNC
CORPO IN VETRO
6 BAR/80° C
SCALA DI MISURA -/+ 1500 M_v

c) PORTA ELETTRODI A DEFLUSSO**CARATTERISTICHE**

MAX PRESSIONE 5 BAR
MAX TEMPERATURA 50° C
MATERIALE PMMA

d) POMPA CIRCOLARE**• PANNELLO ANALISI CONDUCIBILITA' E SPURGO AUTOMATICO**

composto da:

- I° Strumento per analisi conducibilità
- II° Sonda conducibilità
- III° Elettrovalvola motorizzata ¾ di pollice VAC

I° STRUMENTO PER ANALISI CONDUCIBILITA'**CARATTERISTICHE**

DISPLAY GRAFICO ILLUMINATO
ALLARME LETTURA Min/Max
N° 2 USCITE ON/OFF
N° 2 USCITE PROPORZIONALI
INGRESSO CONTATORE PER DOSAGGIO PROPORZIONALE
INGRESSO SENSORE FLUSSO
INGRESSO SONDA
PASSWORD PROTEZIONE
STAND-BY

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

SEGNALE INGRESSO: CON CONNETTORE A MORSETTO IMPEDENZA >1.5 KOHM

ALIMENTAZIONE: 90-240 VAC :50/60 HZ 9-30 VDC

ASSORBIMENTO MEDIO: 10W

USCITA ON/OFF: 2 RELAIS 5° @230VAC (protetto da fusibile)

USCITA PROPORZIONALE: SEGNALE IMPULSIVO, OPEN COLLETTORS 0-250 IPM

USCITA ALLARME: CONTATTO PRIVO DI TENSIONE

USCITA IN CORRENTE: N°2 ISOLATE GALVANICAMENTE PROGRAMMABILI MAX R 400 OHM

INGRESSO STAND-BYU: N°1 CONTATTO

II° SONDA CONDUCIBILITA'

CARATTERISTICHE

CORPO PVDF

PRESSIONE MAX 7 BAR

TEMPERATURA MAX 60° C

K 0.1-1

CONNETTORE CON CAVO LUNGHEZZA 4 MT

III° ELETTROVALVOLA MOTORIZZATA ¾ 230 VAC

• **N° DUE POMPE DOSATRICI PROPORZIONALI**

CARATTERISTICHE

ALIMENTAZIONE 230 VAC

PROTEZIONE IP65

MONTAGGIO ORIZZONTALE CON DISPLAY

CONTROLLO MICROPROCESSORE

CORPO POMPA IN PVDF AUTOSPURGANTE

VALVOLE DOPPIA BIGLIA

PARTI IDRAULICHE IN PVDF

DOSAGGIO COSTANTE/PROPORZIONALE

MULTIFUNZIONE

USCITA ALLARME

INGRESSO SENSORE FLUSSO

CONTROLLO LIVELLO

PORTATA 5.5 LT A 8 BAR

STAFFA FISSAGGIO

LANCIA D'INIEZIONE

• **N° UNO POMPA DOSATRICE TEMPORIZZATA**

CARATTERISTICHE

ALIMENTAZIONE 230 VAC

PROTEZIONE IP65

MONTAGGIO ORIZZONTALE CON DISPLAY

CONTROLLO MICROPROCESSORE

CORPO POMPA IN PVDF AUTOSPURGANTE

VALVOLE DOPPIA BIGLIA

PARTI IDRAULICHE IN PVDF

DOSAGGIO TEMPORIZZATO

FUNZIONE TIMER SETTIMANALE

USCITA ALLARME

INGRESSO SENSORE FLUSSO

CONTROLLO LIVELLO

PORTATA 5.5 LT A 8 BAR

STAFFA FISSAGGIO

LANCIA D'INIEZIONE

• **CONTATTORE LANCIA IMPULSI REINTEGRO**

CARATTERISTICHE

CONTATORE FILETTATO PER ACQUA FREDDA/CALDA A GETTO UNICO LANCIA IMPULSI I”
TEMPERATURA LAVORO FINO A 30°
CAVO RGB LUNGO 2 MT CON CONNETTORE BNC
CONTATTO REED K1 - 1 IMPULSO LITRO
MAX TENSIONE 250VAC, 200VDC
MAX CORRENTE 1.0 A
MAX POTENZA 10W
AMPLIFICAZIONE DI SEGNALE

La strumentazione dovrà garantire:

- N° 1 dosaggio in proporzione al reintegro in primo accumulo
- N° 1 Dosaggio in proporzionale derivato analisi –reintegro in primo accumulo
- Dosaggio temporizzato in accumulo vasca torre
- Lettura analisi Valore redox (rx) in accumulo reintegro in primo accumulo
- Lettura analisi conducibilità in vasca torre adibita a gestione automatica spurgo.

4. CARATTERISTICHE DI GESTIONE DEL TRATTAMENTO

Dovranno essere specificati i seguenti parametri gestionali a cui saranno eserciti il circuito

- Fattore di concentrazione in ciclo FC
- Limite di criticità indicato come indice Longelier ILS
- Dosaggio prodotti in ppm
- Consumo prodotti previsto indicato in Kg/anno

Il trattamento dovrà garantire:

- Assenza di incrostazioni e corrosioni
- Assenza depositi inorganici
- Assenza depositi organici
- Valori massimi di concentrazione: **acciaio** < 2 MPY; **rame** < 0.05 MPY;

ART. 3 – MODALITA’ DI ESECUZIONE

L’Appalto oltre alla fornitura dei prodotti deve includere:

- n° 3 visite di assistenza tecnico analitica al mese con rilascio di un rapporto, il controllo analitico deve comprendere le seguenti analisi sulle acque reintegro e dei circuiti:
 - durezza calcica:
 - durezza totale,
 - alcalinità (M e P),
 - cloruri,
 - pH,
 - conducibilità,
 - ferro,
 - rame,
 - zinco,
 - T.T.C.
- Supporto/consulenza tecnica operativa per operazioni effettuate da parte di organi ufficiali esterni (ad es. ASL) attinenti all’acqua industriale.
- Tarature e controlli periodici sulla strumentazione presente.
- Reperibilità 24 ore su 24 in caso di emergenza.
- Sostituzione dei sistemi di dosaggio e corredi vari in caso di non funzionamento e/o guasto.
- N° 1 campionamenti mensile per il controllo della carica batterica con rapporto certificato del laboratorio.

- N°1 campionamento mensile per il controllo della Legionella con rapporto certificato del laboratorio (analisi Legionella con rilevazione temperatura)
- N° 2 relazioni annue sulla gestione e sull'andamento corredate di foto delle visite ispettive.
- Il servizio analitico di assistenza non deve essere appaltato ad aziende esterne.
- Il personale operante deve essere dipendente a tutti gli effetti con assunzione a tempo indeterminato.

La strumentazione deve soddisfare le normative comunitarie e nazionali per ciò che riguarda l'applicazione specifica, la sicurezza sul luogo di lavoro, le norme in materia ambientale.

I prodotti e la gestione degli stessi deve soddisfare le normative comunitarie e nazionali per ciò che riguarda l'applicazione specifica, la sicurezza sul luogo di lavoro, le norme in materia ambientale, normativa di prodotto (REACH, CLP, Biocidi e ADR).

L'Azienda dovrà essere certificata ISO 9001 e ISO 14001 e dovrà possedere i requisiti professionali specifici per lavori ed opere necessarie a rendere gli impianti industriali idonei all'uso, ivi compresi trattamenti chimici e commercializzazione degli stessi, verificabili attraverso il certificato di Iscrizione alla Camera di Commercio. (prescrizione da DM 37/2008), prima di procedere all'inoltro dell'offerta è **OBBLIGATORIO** l'iscrizione al nostro *Albo Fornitori* sul sito www.mercafir.it sezione: Albo fornitori

In caso di aggiudicazione dell'Appalto, l'Appaltatore prima di iniziare il servizio dovrà presentare il piano operativo/sostitutivo della Sicurezza (POS/PSS) redatto, ed effettuare la riunione di coordinamento.

ART. 4 – IMPORTO DELL'APPALTO

Il valore complessivo biennale dell'appalto ammonta ad **€ 26.900,00** da cui verrà defalcato il ribasso offerto + **oneri per la Sicurezza**, non soggetti a ribasso, stimati in **€ 300,00** (trecento/00).

L'importo è al netto dell'Iva che è a carico della stazione appaltante nelle misure di legge.

ART. 5 – PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta dovrà essere presentata allegando i propri prezzi, indicando sia il costo dei *prodotti* che il costo dell'*assistenza tecnico analitica*, determinando così un prezzo unico finale, inferiore a quello a base d'asta.

ART. 6 – DURATA

Il contratto avrà decorrenza a partire dalla data di firma per i successivi 24 mesi, pari a (730) giorni.

ART. 7 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il criterio di aggiudicazione ai sensi *dell'art. 95 comma 4 D.Lgs 50/2016* sarà effettuato sulla base del criterio del minor prezzo.

ART. 8 – PENALITA' E RESPONSABILITA' PER INADEMPIMENTO

In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del soggetto aggiudicatario, la Mercafir SepA ha diritto di chiedere a sua scelta l'adempimento o la risoluzione del contratto nelle ipotesi o nelle forme previste da Codice Civile (art. 1218).

Per ogni giorno di ritardo nella prestazione dell'assistenza tecnica e analitica, rispetto alla data stabilita, previa contestazione dell'addebito e valutazione di eventuali controdeduzioni fatte pervenire all'aggiudicatario entro il termine massimo di **7 (sette)** giorni dalla stessa contestazione, verrà applicata una penale pari a **€ 50,00**.

Fermo restando l'applicazione della penale prevista nel precedente comma, la Mercafir S.c.p.A. si riserva di richiedere il risarcimento del danno ulteriore ai sensi dell'art. 1382 del c.c.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Sig. Pierpaolo De Paoli

Oggetto dell'ordine: FORNITURA REAGENTI CHIMICI			
CODICE FORNITORE	0320101048	RAGIONE SOCIALE	WATER TEAM SRL
INDIRIZZO	VIA S.CRISTOFORO 1160	LOCALITA'	47522 CESENA (FC)
PARTITA IVA	01610830406	TELEFONO	0547601040
PAGAMENTO	FOR.BONIFICO 60 GG. D.F.F.M.	BAN	IT54M0200823907000000659838
MAIL	silvia@waterteam.it	PEC	vendite@waterteampec.it
C.I.G.	ZE225361EA	ONERI SICUREZZA	300.0 0 EURO INCLUSI NELL'IMPORTO COMPLESSIVO
NOTE	FORNIT REAG CHIMICI 2018/2020		
Rif.Int. WEB: 2018/278			

Responsabile del procedimento: PIERPAOLO DE PAOLI - .

* in attuazione della Richiesta di Acquisto nr. RDA 438 DEL 08/10/2018 con cui si richiedeva l'acquisto di quanto allegato nelle specifiche;

* avvalendosi della procedura riportata nella determina nello specifico "Affidamento diretto a cura del R.U.P. Art.36 c,2 lettera A del D.Lgs. 50/2016;

* quale aggiudicatario per la procedura per un importo complessivo di € **19.130,00** oltre iva, ritenuta congrua e dichiarando l'efficacia dell'aggiudicazione con questa lettera di accettazione

Si premette che:

- E' presente la sussistenza di tutti i requisiti generali (come indicato dalla normativa vigente);
- Il prezzo contrattualmente convenuto è invariabile e comprende ogni onere, anche se non previsti dal presente atto, necessari a dare compiuti a regola d'arte i lavori affidati.

Termine di ultimazione dei lavori/consegna fornitura servizio: L'esecuzione dell'affidatario dovrà avvenire entro **15/11/2020** dalla data del presente ordinativo.

Il pagamento sarà effettuato in un'unica soluzione, entro FOR.BONIFICO 60 GG. D.F.F.M. , fatte salve le disposizioni vigenti, anche in merito alla verifica della permanenza dei requisiti di legge.

TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell' Art. 3, comma 8, legge 136/2010, come sostituito dal D.L. 187/2010, convertito con modificazioni con legge 217/2010, l'appaltatore/affidatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla cit. legge.

L'appaltatore/affidatario è obbligato ad indicare in fattura ed in tutti i documenti inerenti l'incarico il codice CIG fornito da Mercafir.

Il presente ordinativo/lettera commerciale è soggetta all'imposta di bollo solo in caso d'uso a carico dell'aggiudicatario ai sensi art. 24 della tariffa, parte seconda, allegata al DPR 642/1972 e dell'art. 32 comma 14 D.Lgs. 50/2016, mentre le spese di registrazione saranno a totale carico della parte che ne chiederà la registrazione.

Foro competente per qualsiasi controversia: FIRENZE

INFORMATIVA PRIVACY

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 il titolare del trattamento, MERCAFIR SCPA, informa che:

- La base giuridica del trattamento dei suoi dati personali trova la sua giustificazione nell'obbligo di legge del titolare del trattamento di svolgere gare di appalto per le forniture di prodotti, servizi e lavori secondo le attuali norme di legge e nei processi decisionali conseguenti;
 - I dati raccolti saranno unicamente utilizzati per la verifica dei requisiti per la partecipazione alla gara d'appalto e per la successiva esecuzione dei lavori;
 - I dati sono obbligatori, nel senso che la loro mancata produzione comporterà l'esclusione dalla gara e, dopo l'aggiudicazione, dall'esecuzione dei lavori in appalto;
 - I dati personali degli interessati saranno conservati per il tempo necessario all'espletamento dei rapporti sussistenti tra le parti e comunque non oltre dieci anni decorrenti dalla cessazione del rapporto in essere
 - Vigono i diritti di accesso, rettifica e cancellazione di cui all'art. 15-16-17 UE 2016/679;
 - La versione completa dell'informativa è scaricabile al seguente indirizzo internet: <http://www.mercafir.it/societa-trasparente/informative-privacy/>
- L'Impresa prende atto che la documentazione inviata ai fini della presente gara è soggetta all'accesso dei soggetti aventi diritto ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i

Ai sensi del D.lgs. 8/6/2001 n. 231 Mercafir ha adottato il modello di organizzazione, Gestione e Controllo nonché il Codice Etico (di seguito denominati come Modello), tutti disponibili sul sito internet aziendale all'indirizzo [www.mercafir.it/SocietaTrasparente/disposizioni generali](http://www.mercafir.it/SocietaTrasparente/disposizioni%20generali).

Riferimento per comunicazioni:

Ufficio Appalti telefono 055 4393210 - 0554393213 - 0554393092 mail appalti@mercafir.it - pec appalti@pec.mercafir.it

La fatturazione dovrà essere inoltrata a amministrativo@mercafir.it

Le clausole di cui sopra si intendono tacitamente accettate dall'operatore economico, qualora voglia apporre reclamo dovrà inviare mail appalti@pec.mercafir.it entro due giorni dal ricevimento della presente.

In applicazione dell'Articolo 1 comma 1 -quater obbligatorio applicare lo "split payment" o "scissione dei pagamenti meccanismo in base al quale l'Iva non viene più assolta da Voi, nensi dalla nostra società.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 smi e natura collegata e sostituisce il documento cartaceo

IL PRESENTE ORDINE HA VALORE DI AGGIUDICAZIONE EFFICACE

FIRME

Il Responsabile Unico del Procedimento

Visto si autorizza il Delegato alla spesa.